

Obec Podhorany
Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51,
951 46 Podhorany pri Nitre, Slovenská republika
IČO : 00 308 374
DIČ : 2021102875

Podhorany 21.4.2016.

Všetkým záujemcom

Vec: Verejné obstarávanie - vysvetlenie súťažných podkladov

Obec Podhorany obržala od spoločnosti CCC žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní na zhotovenie stavebných prác s názvom

„Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie - 2.etapa“

V zmysle zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov §38 obec Podhorany posúdila žiadosť tejto spoločnosti a na jej žiadosť odpovedala.

Odpoveď sa nachádza v prílohe tohto listu.

Mgr.Magdaléna Bogyová starostka obce

Obec Podhorany
Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51,
951 46 Podhorany pri Nitre, Slovenská republika
IČO : 00 308 374
DIČ : 2021102875

Podhorany 21.4.2016

Spoločnosť
Aquastav, a.s.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava

Vec : Verejné obstarávanie
odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Obec Podhorany
Obecný úrad Podhorany, Mechenice 51,
951 46 Podhorany pri Nitre, Slovenská republika

obdržala od Vás mailom dňa 20.4.2016. žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov verejného obstarávania pre uskutočnenie stavebných prác

„Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie – 2.etapa“

Vaša žiadosť o vysvetlenie má nasledovnú formu:

V zmysle súťažných podkladov k verejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 70/2016 zo dňa 12.4.2016 pod č. 7153-WYP vás žiadame o upresnenie výšky 95 ks čerpacích šacht pre vystrojenie s 1 čerpadlom, nakoľko v technickej správe sa uvádza výška 2 - 4m. K dispozícii nie sú pozdĺžne profily hlavnej stoky, podľa ktorých vy sme mohli vypočítať zemné práce a oceniť ČS správnej výšky. Vo výkaze výmer sú iba kumulované položky, z ktorých sa tieto informácie nedajú zistiť.

Naše vysvetlenie na Vašu žiadosť znie:

Je nutné uvažovať s nasledovnými výškami šachtiet:

1ks - 6m

3ks – 4 m

Výška ostatných šachtiet bude podľa výkresov číslo 3.2 a 3.3.

Mgr.Magdaléna Bogyová
starostka obce